

# **ТЕЦ ВАРНА ЕАД** **пристанище ЕЗЕРОВО**

Уважаеми госпожи и господа,

В отговор на постъпили запитвания по ОП рег. №18-07 с предмет „Доставка на тръби“, Ви представяме следните разяснения:

**Въпрос:** За обособена позиция №1 и №2:

1. Допускате ли замяна на марка стомана Ст 20 по ТУ 14-3-460-2009 с европейския еквивалент P265GH TC2 по EN10216-2?

**Отговор:** Допуска се замяна на марка стомана Ст 20 по ТУ 14-3-460-2009 с европейския еквивалент P265GH TC2 + N по БДС EN 10216-2 от 2014 година.

**Въпрос:** В образца за техническото предложение, т.1 Приемаме срок за изпълнение както следва:

- до 03.04.2018г./за първа обособена позиция/
- до 10.04.2018г./за втора трета и четвърта позиция/

Техническа грешка ли е или реално се търси срок за изпълнение на доставките в описаните срокове?

**Отговор:** В образца за техническото предложение е допусната техническа грешка. Срока за доставка по всички обособени позиции е 15.06.2018г., така както е посочено в обявлението.

**Въпрос:** В обявлението на обществената поръчка, след всяка обособена позиция в точка П.2.7 “Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки“ е вписана крайна дата:15/06/2018 – това ли е крайната дата за доставката на металите по обособените позиции? Ако не, какъв е крайният срок за доставка на материалите по отделните обособени позиции.

**Отговор:** Срока за доставка по всички обособени позиции е 15.06.2018г., така както е посочено в обявлението.

**Въпрос:** Относно „Приложение №1“, приема ли се за еквивалент на търсените тръби по EN 10216-2 с марка P265GH TC2+N с нормализация, както и търсите ли положителен допуск по дебелина на стената?

**Отговор:** Допуска се замяна на марка стомана Ст 20 по ТУ 14-3-460-2009 с европейския еквивалент P265GH TC2 +N по БДС EN 10216-2 от 2014 година. Тръбите трябва да са с положителен допуск по дебелина на стената.

**Въпрос:** Относно „Приложение №2“, приема ли се за еквивалент на търсените тръби по EN 10216-2 с марка P265GH TC2, както и търсите ли положителен допуск по дебелина на стената?

**Отговор:**

Допуска се замяна на марка стомана Ст 20 по ТУ 14-3-460-2009 с европейския еквивалент P265GH TC2 + N по БДС EN 10216-2 от 2014 година. Тръбите трябва да са с положителен допуск по дебелина на стената.

**Въпрос:** Относно „Приложение №3“, приема ли се за еквивалент на търсените тръби по EN 10216-2 с марки 14MoV6-3 или 13CrMo4-5, както и търсите ли положителен допуск по дебелина на стената?

**Отговор:** Не се допуска замяна на марка стомана 12X1MФ по ТУ 14-3-460—2009 с марки: 14MoV6-3 или 13CrMo4-5. Тръбите трябва да са с положителен допуск по дебелина на стената.

**Въпрос:** Относно „Приложение №4“, приема ли се за еквивалент на търсените тръби с марка 1.4541(AISI 321 и X6CrNiTi18-10)?


**Отговор:** Допуска се замяна на марка стомана 12X18H10T с еквивалент 1.4541 (X6CrNiTi 18-10)

Тръбите трябва да са с положителен допуск по дебелина на стената.

**Въпрос:** В ТУ 14-3-460 е указана марка стомана 12X18H12T, докато в документацията по обществената поръчка е записано 12X18H10T. Моля за Вашето потвърждение дали марката стомана на тръбите по обособена позиция 4 е 12X18H12T

**Отговор:** По обособена позиция № 4 стоманата на тръбите е 12X18H10T.

Изп. директор:



.....



**ТЕЦ ВАРНА ЕАД**  
9168 с. Езерово  
обл. Варненска