

ТЕЦ ВАРНА ЕАД **пристанище ЕЗЕРОВО**

Уважаеми госпожи и господа,

В отговор на постъпили запитвания по ОП рег. №18-07 с предмет „Доставка на тръби“, Ви представяме следните разяснения:

Въпрос: В първите три позиции са отбелязани, както следва: 1. Вентили запорни ръчни фланцеви от въглеродна стомана, работна среда – вода, 2. Вентили запорни ръчни на заварка от въглеродна стомана, работна среда – вода, 3. Вентили гумирани ръчни работна среда - солна киселина.

Да не би да е допусната грешка в тези три позиции, като вместо „вентили“, да става въпрос за „шибъри“?

Отговор: Не е допусната грешка. Поръчката е за вентили.

Въпрос: В Първа обособена позиция – „АРМАТУРА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ“ Вентили запорни ръчни на заварка от въглеродна стомана работна среда – вода; Моля, уточнете посочените от Вас температура 280°C и налягане Ру230 са постоянните работни условия или максимално достижимите.

Отговор: Това са постоянните работни параметри.

Въпрос: - В Първа обособена позиция – „АРМАТУРА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ“ Вентили запорни ръчни на заварка от специална стомана работна среда – пара; Моля, уточнете посочените от Вас температура 550°C и налягане Ру140 са постоянните работни условия или максимално достижимите.

Отговор: Това са постоянните работни параметри.

Въпрос: Във Втора обособена позиция – „ПРОМИШЛЕНА АРМАТУРА“ са описани Вентили запорни ръчни фланцеви от въглеродна стомана, работна среда – вода. Моля, уточнете какъв вид арматура имате предвид –спирателни вентили или сферични вентили

Отговор: Запорни вентили, а не сферични.

Въпрос: Във Втора обособена позиция – „ПРОМИШЛЕНА АРМАТУРА“ са описани Вентили гумирани ръчни работна среда-солна киселина. Моля, уточнете какъв вид арматура имате предвид – пинч вентили, спирателни вентили или сферични вентили

Отговор: Въдът на арматурата - спирателни вентили.

Въпрос: Във Втора обособена позиция – „ПРОМИШЛЕНА АРМАТУРА“ са описани Клапи тип “БЪТЕРФЛАЙ” с ръчно задвижване; работна среда – обезсолена вода. Моля, уточнете какъв вид Бътерфлай клапи са ви необходими- за междуфланцеви монтаж тип “Wafer” или на фланци(двойнофланцеви)имате предвид пинч вентили, спирателни вентили или сферични вентили

Отговор: Клапи тип “БЪТЕРФЛАЙ” с ръчно задвижване; работна среда – обезсолена вода за междуфланцеви монтаж.

Въпрос: Възможно ли е да участваме с определени позиции към приложение № 1 и № 2 или е задължително да оферираме всички позиции?

Отговор: Не е възможно.

Изп. директор:



.....



ТЕЦ ВАРНА ЕАД
9168 с. Езерово
обл. Варненска