

Уважаеми госпожи и господа,
В отговор на постъпили запитвания по ОП рег. №18-07 с предмет „Доставка на тръби“,
Ви представяме следните разяснения:

Въпрос: Какъв е търсеният график на доставките по обособените позиции?

Отговор: На всички обособени позиции срока на доставка е 15.06.2018г.

Въпрос : В случай на доказване на еквивалентност какви документи следва да бъдат представени, с други думи какви документи са необходими за доказване на еквивалентност – примерни сертификати за качество, документи показващи че заводът производител е сертифициран по съответния стандарт или други документи?

Отговор: Доставените материали трябва да са нови, неупотребявани, отговарящи на изискванията на стандартите на ЕС, както и на българските нормативни документи.

Сертификат за качество и документ за произход трябва да притежават стоките обект на доставката. При представяне на офертите да се посочи марката стомана и производствените стандарти.

Въпрос: Трябва ли да бъдат преведени на български език?

Отговор: По чл. 101, ал. 6 от ЗОП Офертите и заявленията за участие се изготвят на български език. Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език или да бъдат преведени на български език.

Въпрос : Обособена позиция 1: Приема ли се вариант за доставка по EN 10216-2, марка P265GH TC2 без нормализация?

Отговор: Не се приема вариант за доставка по EN 10216-2, марка P265GH TC2 без нормализация.

Въпрос : Обособена позиция 4: Относно марка стомана 12X18H10T – посоченият стандарт ТУ 14-3-460-2009 се отнася за марка 12X18H12T. Марка 12X18H10T е съгласно стандарти ГОСТ 9941 за студеновалцовани тръби или ГОСТ9940 за горещовалцовани тръби. Моля, посочете кои са търсените марка и стандарт за обособена позиция 4.

Отговор: Стоманата да е 12X18H10T по ГОСТ9940 за горещовалцовани тръби. Допуска се замяна на марка стомана 12X18H10T с еквивалент 1.4541 (X6CrNiTi 18-10).

Изп. директор:


22.03.18
 **ТЕЦ ВАРНА ЕАД**
9168 с. Езерово
обл. Варненска