



Уважаеми госпожи и господа,

В отговор на постъпило запитване по ОП с рег.№18-08 и с предмет „Доставка на резервни части по обособени позиции“, Ви представяме следните разяснения:

Въпрос: Допустимо ли е графитните набивки по обособена позиция 4, група I и II (за арматура) да съдържат стъклена прежда и пълнител повече от 10%?

Отговор: Допустимо е, стига набивките да отговарят на зададените в документацията параметри и да имат сертификат.

Изпълнителен директор:  04.04.18



ТЕЦ ВАРНА ЕАД
9168 с. Езерово
обл. Варненска