

Уважаеми госпожи и господа,

 **ТЕЦ ВАРНА ЕАД**
Изх. № 463
26.04.2018 г.

В отговор на постъпили запитвания по ОП с рег.№18-16 и с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на акумулаторна батерия“, Ви представяме следните разяснения:

Въпрос: Относно изискване за представяне към техническото предложение на протокол за изпитване, издаден от МВР, Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност", Научно - Приложен институт по Пожарна и аварийна безорастност с изискванията за противопожарна и аварийна безопасност БДС EN 60695-11-10. Този стандарт е препотвърждаване на международния стандарт V-0 за изпитване на опасност от пожар в частност изпитване на пламъци, чието издаване е спряно от 3 години. Приема ли се като доказателство наличието на V-0 за продуктите от пластмаса като доказателство за негоримост на корпуса?

Отговор: Стандартът БДС EN 60695-11-10:2013 „Изпитване на опасност от пожар. Част 11-10: Изпитвателни пламъци. Хоризонтален и вертикален метод за изпитване с пламък с мощност 50 W” е действащ и се отнася за определяне на показател категория на горимост на материали за вътрешно обзавеждане от пластмаси с плътност по-голяма от 250g/m³. Съгласно документацията за участие: Раздел „Пълно описание на предмета на поръчката”, глава 1 „Предмет на обществената поръчка”, т.4.5 и т.6, участниците следва да представят протокол от изпитване към техническото си предложение. Доказателствата за наличието на категорията V-0 за продуктите от пластмаса се приемат за доказателство за негоримост на корпуса, тъй като категорията V-0 е класифицирана в групата на трудногоримите материали.

Въпрос: След като в тръжната документация датата на доставка е фиксирана на 01.06.18 г., ако вместо нея бъде предложена по-късна и реалистична дата на доставка, ще доведе ли това до отстраняване на участника, или ще се разминем само с максималните 10% санкции за забавяне на доставката?

Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 107, т. 2 от ЗОП Възложителят следва да отстрани от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. В този смисъл ако даден кандидат предложи условия в своята оферта, различни от тези, които изрично са указани в документацията на настоящата поръчка, същият ще бъде отстранен.

Въпрос: Моля да потвърдите, че акумулаторната батерия е съставена от два паралелни клона от по 108 клетки/всеки, или общо 216 клетки.

Отговор: Потвърждаваме, че акумулаторната батерия е съставена от два паралелни клона от по 108 клетки всеки.

Въпрос: Новата батерия ще се монтира на съществуващите стелажи, нали?

Отговор: Да, новодоставената батерия ще се монтира на съществуващи стелажи.

Въпрос: Демонтаж на старите батерии изисква ли се?

Отговор: Не, не се изисква демонтаж на старите батерии.

Изпълнителен директор


 **ТЕЦ ВАРНА ЕАД**
9168 с. Езерово
обл. Варненска