



Уважаеми госпожи и господа,

В отговор на постъпили запитвания по ОП с рег.№18-08 и с предмет „Доставка на резервни части по обособени позиции“, Ви представяме следните разяснения:

**Въпрос: За обособена позиция №1**

В техническата спецификация за обособена позиция №1, в точка 3.1, Възложителят е посочил „Гладка армировъчна стомана“, с размери Ф6.5. Съгласно производствените стандарти Ф6.5 гладка стомана за армиране не се произвежда. В тази връзка допускате ли замяна на размера от Ф6.5 с Ф6.0?

**Отговор:** Допускаме замяна на размера от Ф6.5 на Ф6.0 за „Гладка армировъчна стомана“.

**Въпрос: За обособена позиция №1**

Моля да поясните посочените армировъчни стомани на кангал или на пръти ще бъдат доставяни? В случай, че са на пръти, моля да посочите тяхната дължина /6 или 12 метра./

**Отговор:** Армировъчните стомани могат да бъдат доставяни както на кангал, така и на пръти. Ако са на пръти, да бъдат с дължина 6 метра.

**Въпрос: За обособена позиция №1**

С каква дължина трябва да бъдат следните материали в спецификацията: Шина 30x3, винкел 40x40x4, UPN 100 и 140, Ф16?

**Отговор:** Шина 30x3, винкел 40x40x4, UPN 100 и 140, Ф16 да бъдат с дължина 6 м.

**Въпрос: За обособена позиция №1**

Допускате ли замяна на марка стомана 12Х1МФ с марка стомана Х153СrМоV1 /1.2379/?

**Отговор:** 12Х1МФ е специална топлоустойчива нисколигирана марка стомана, докато предлаганата марка стомана Х153СrМоV1 /1.2379/ е инструментална стомана. Не се допуска замяна.

**Въпрос: За обособена позиция №4, А. Набивки**

Набивка графитна безазбестова за арматура, работна среда пара - необходимо ли е набивката да бъде армирана?

**Отговор:** Не е задължително, стига набивката да отговаря на зададените в документацията параметри.

**Въпрос: За обособена позиция №4, А. Набивки**

Набивка графитна безазбестова за арматура, работна среда вода - необходимо ли е набивката да бъде армирана?

**Отговор:** Не е задължително, стига набивката да отговаря на зададените в документацията параметри.

**Въпрос: За обособена позиция №4, А. Набивки**

За група Набивка графитна безазбестова за арматура, работна среда пара. Предвид посочените от Вас работни и гаранционни условия необходимо ли е набивката да има загуба на маса под 2%?

**Отговор:** Да, необходимо е набивката да има загуба на маса под 2%.

**Въпрос: За обособена позиция №4, А. Набивки**

За група II. Набивка графитна безазбестова за арматура, работна среда вода. Предвид посочените от Вас работни условия необходимо ли е набивката да има загуба на маса под 2%?

**Отговор:** Да, необходимо е набивката да има загуба на маса под 2%.

**Въпрос: За обособена позиция №4, А. Набивки**


Доказването на тази загуба на маса може ли да стане с протокол (сертификат) от Българска или чуждестранна лаборатория?

**Отговор:** Доказването на тази загуба на маса може да стане с протокол (сертификат) от Българска или чуждестранна лаборатория.

**Въпрос:** За крайна дата на доставката е посочен срок 30.04.2018 г. Същевременно имайки предвид срока за подаване на оферта, срока за обжалване и срока за подготовка на документи, /издаване на такива от Държавни и общински институции отнема 7 дни/ и сключване на договор, става видно, че посочените срокове са несъвместими. Възможно ли е да е допусната техническа грешка?

**Отговор:** Не е допусната техническа грешка. Срокът за подписване на договора е едномесечен, съгласно чл. 112, ал. 6 от ЗОП, като съкращаването му зависи изцяло от бързината, с която определения за изпълнител кандидат ще представи необходимите за това документи (същите могат да бъдат подготвени докато тече срока за обжалване). Предвид необходимостта от спазване на сроковете, определени в ремонтната програма на дружеството (видно и от съкращаването на сроковете за провеждане на процедурата), от страна на възложителя са предприети всички необходими действия, за да може да се изпълни доставката в срок, но разбира се очакваме съдействие и от кандидатите, класирани за изпълнители, при наличието на което сроковете, посочени в документацията на поръчката, са напълно реалистични.

Изпълнителен директор.....



**ТЕЦ ВАРНА ЕАД**  
9168 с. Езерово  
обл. Варненска