

Уважаеми госпожи и господа,

В отговор на постъпили запитвания по ОП рег. №18-30 с предмет „ Доставка на набивки и уплътнителни материали за ремонта на блок № 4, Ви представяме следните разяснения:

**Въпрос:** Обособена позиция 1: Необходимо ли е набивката да бъде армирана?

**Отговор:** Не е задължително, стига набивката да отговаря на зададените от нас параметри.

**Въпрос:** Предвид посочените от Вас работни и гаранционни условия необходимо ли е набивката да има загуба на маса под 2%?

**Отговор:** Да необходимо е набивката да има загуба на маса под 2%.

**Въпрос:** Доказването на тази загуба на маса може ли да стане с протокол (сертификат) от Българска или чуждестранна лаборатория?

**Отговор:** Доказването на тази загуба на маса може да стане с протокол (сертификат) от Българска или чуждестранна лаборатория.

Изп. директор:

  
29.06.18