

Уважаеми госпожи и господа,

**В отговор на постъпили запитвания по ОП с рег.№19-16 и с предмет „Доставка на тръби по обособени позиции“, Ви представяме следните разяснения:**

**Въпрос:** Интересуваме се от марката стомана на неръждаемите тръби по обособена позиция „Доставка на тръби безшевни“. В обявлението и документацията е записано: **марка 12X18X12Т ТУ 14-3-460-2009 (дължина 6,0÷12,0)**. Да не би да се има предвид стомана 12x18H12Т?

**Отговор:** Допуснатата е печатна грешка при изписването на марката стомана. Марка 12X18X12Т да се чете 12X18H12Т.

**За Възложителя:**

Андриян Атанасов

Заместник Изпълнителен директор



**ТЕЦ ВАРНА ЕАД**  
9168 с. Езерово  
обл. Варненска