



Уважаеми госпожи и господа,

В отговор на постъпило запитване по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с рег.№ 20-06 и с предмет: „Изграждане на нови димоходи на блокове № 4, 5 и 6“, Ви представяме следните разяснения:

**Въпрос:** В Спецификация на материалите за един блок за част: Машинно-монтажна е посочено, че дебелината на изолацията е 60 мм, а в количествената сметка в Обяснителната записка изолационният материал е с дименсия м<sup>3</sup> и съответства на дебелина на изолацията 100 мм. Моля да уточните коя от двете дебелини на изолация да оферираме.

**Отговор:** Показаният размер на чертежите е за монтирана изолация, което предполага притискането ѝ до размер 100 мм. Може да се използва и вата с дебелина 50 мм без притискане. Във връзка с това правим следните уточнения и корекции в проектните данни за Изолация и обшивка, както следва:

**Изолация - минерална вата:**

Тип дюшеци б=50 или б=60,  $\lambda=0.037$

Плътност мин. 60 кг/м<sup>3</sup>

Повърхнина за изолация – 1430 м<sup>2</sup>

Обем на изолацията – 143 м<sup>3</sup>

Количество – 1430 м<sup>2</sup>

**Ламарина поцинкована t = 0,7 мм:**

Количество - 1573 м<sup>2</sup>/8643 кг.

Изготвил:  
Тихомира Колева:

  
/Експерт ОПД/

Съгласувал:  
Звездица Патаре:

  
/Ръч Правен отдел/

За Възложителя  
Андриян Атанасов  
Заместник Изпълнителен директор



ТЕЦ ВАРНА ЕАД  
9168 с. Езерово  
обл. Варненска